

2025年3月3日

杉本電機産業株式会社 御中

ヨツギ株式会社

試験成績書

製品名：低圧ケーブル接続部用パテシート型

試験項目	規格	試験結果
外観試験	傷・ひび割れ等の使用上有害な欠点がないこと	異常なし
寸法・構造	異常がないこと。	異常なし
耐電圧試験	3,500V 10分間に耐えること	異常なし
	通電温度上昇試験後、1,000V 10分間に耐えること	
通電温度上昇試験	105℃ 3時間 3回で異常のないこと	異常なし
気密試験	外水圧98kPa 1時間で異常がないこと	異常なし
難燃性試験 (参考)	炎を取り去った後、自然に消火すること	異常なし
試験方法	JCAA K1101-2020「600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」 及び当社仕様書 FB-86-A-1「低圧ケーブル接続部用パテシート型」に基づく	