


年 月 日

御中



試験成績書

製品名：常温収縮チューブ(シュレット)

試験項目	規格	試験結果
外観試験	傷・ひび割れ等の使用上有害な欠点がないこと	異常なし
寸法・構造	異常がないこと。	異常なし
耐電圧試験	3,500V 10分間に耐えること	異常なし
	通電温度上昇試験後、1,000V 10分間に耐えること	
通電温度上昇試験	105℃ 3時間 3回で異常のないこと	異常なし
気密試験	外水圧0.1MPa 1時間で異常がないこと	異常なし
(Large diagonal line indicating a continuation or specific note area)		
試験方法	JCAA K1101-2013「600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」及び当社仕様書 FB-82-A-1「常温収縮チューブ」に基づく。	